

Reactie Nederlandse Vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) op concept Bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer 'derde lichting'.

Ondernemers in deze sector verrichten hun isolatiewerkzaamheden aan technische installaties in de industrie en in de utiliteitssector en niet in de woningsbouwsector. Kijkend naar de beoogde bijdrage van technische isolatie in energiebesparing en CO2-reductie vermeld onder Maatregel 10, 17, 22, dan valt ons op dat enkel het criterium ontbrekende isolatie (op leidingen en appendages) als uitgangssituatie wordt genomen. Dat is niet correct. In veel gevallen kan bestaande isolatie ondeugdelijk zijn aangebracht of beschadigd zijn. Ook kan er vochtophoping zijn opgetreden. In dergelijke situaties is er geen sprake van isolatie en treedt er een energieverlies op dat, vergelijkbaar is met ongeïsoleerde leidingen of appendages. Een bijkomend gegeven is dat onder bestaande isolatie corrosie aanwezig kan zijn. Een gevaarlijk aspect als je denkt aan vloeistoflekkages of springende stoomleidingen.

VIB adviseert dat men als criterium aanhoudt: *Isolatie om leidingen/appendages is niet voldoende isolerend, beschadigd, vochtig of de isolatie ontbreekt.*

Als te nemen maatregel: *Uitvoeren van een warmtebeeldscan bij bestaande isolatie of aanbrengen van adequate isolatie op delen waar isolatie ontbreekt.*

Zo wordt geborgd dat ogenschijnlijk geïsoleerde leidingen/appendages worden goedgekeurd terwijl de energieverliezen niet zijn aangepakt.

Graag zijn wij tot nadere toelichting bereid.

Nieuwegein , 12 mei 2017

Contactpersonen:

Hans Koole
(voorzitter VIB)
0657338686
info@hanskoole.nl

Jan Zanen
(secretaris VIB)
0618886366
zanen@isoleren.nl