

Onderwerp

Consultatie Or, NTA 8800, BRL 9500 juni 2025

Referentie

Datum

2 juli 2025

LS,

Vanaf 1 januari 2028 moet voor gebouwen > 1.000 m² gebruiksoppervlakte een berekening van de WLC-GWP worden gemaakt, en de resultaten worden vermeld op het energielabel. (BRL 9500-W, par 4.3.2, BRL 9500-U, par 4.3.2, ISSO 82.1, par 5.8, ISSO 75.1, par 5.8, NTA 8800, par 5.5.6). Voor de materiaalcomponent in de WLC-GWP wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (<https://milieudatabase.nl/nl/milieuprestatie/bepalingsmethode/>) van de Stichting NMD.

We zien om eenduidige resultaten te borgen graag in de documenten opgenomen dat de berekening van WLC-GWP gemaakt dient te worden in een door stichting NMD gevalideerd rekeninstrument (<https://milieudatabase.nl/nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/>). Ook de EDR-testen die aangestuurd worden vanuit BRL 9501 zouden moeten voorzien in de controle van WLC-GWP.

De kwaliteit van de opname van onderliggende gegevens en de bepaling van de energie- en materiaalcomponent die nodig is voor de WLC-GWP dient in evenwicht te zijn. De zwakste schakel bepaalt immers de kwaliteit van het resultaat. Daarom zou ook voor de materiaalcomponent (ergo, de MPG) een kwaliteitsborgingstelsel opgericht moeten worden analoog aan dat voor de energieprestatie (equivalenten van BRL 9500, ISSO 75/82, examenverplichting voor MPG-opstellers, periodieke audits en bijscholingen, etc).

Met vriendelijke groet,

Pieter Nuiten
nuiten@w-e.nl

stichting W/E adviseurs

Oudegracht 106
3511 AV Utrecht
+31(0)30 677 8777

E-mail w-e@w-e.nl
Web www.w-e.nl

KvK S 41172371
Triodos NL06 TRIO 0198 3526 11
BTW NL 00 48 41 554 B01